



제2012-2454-75호

안 전 인 증 서

Dwyer Instruments, Inc

102 Indiana Highway 212, Michigan City Indiana 46360, USA

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Flow Switch & Float Switch

형식·모델(용량·등급) / 인증번호

V6 & L6

(Ex d IIC T6-T4) / 12-KB4BO-0091

인 증 기 준

고용노동부고시 제2010-36호

인 증 조 건

1. 제조공장

본 인증서는 아래의 제조공장에서 생산하는 제품에 한함

· 제조공장명 : Dwyer Instruments, Inc

· 소재지 : 102 Indiana Highway 212, Michigan City Indiana 46360, USA

2. 제품개요

· 제품정격 : Max. 250V ac or 30V dc

3. 인증범위 : 본 인증서는 위의 형식번호에 한하여 유효함

4. 안전한 사용을 위한 조건

· 사용주위온도 : -20℃ ~ +75℃

· Max. medium temperature : 75℃ (T6), 90℃ (T5), 105℃ (T4)

5. 인증(변경)사항 : 없음

6. 그 밖의 사항 : 사용설명서 참조

2012년 3월 2일

한국산업기술시험원장

